PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KRAKOWIE

Marek Krasowski
Prezes Zarządu

Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o.
Plac Wspólnoty 1
32-085 Szyce

Nasz Znak:
HK – 0441-9/22

Data:
11.03.2022

Dotyczy: Oceny obszarowej jakości wody za rok 2021.

Szanowny Panie Prezesie,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny (PPIS) w Krakowie w oparciu o art. 4 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. *o Państwowej Inspekcji Sanitarnej* (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 195) oraz zgodnie z art. 12 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. *o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków* (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 ze zm.), § 23 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. *w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi* (Dz. U. z 2017 r, poz. 2294 ze zm.) na podstawie okresowej oceny jakości wody dokonał oceny obszarowej jakości wody oraz szacowania ryzyka zdrowotnego konsumenta na terenie gminy Wielka Wieś.
PPIS Krakowie, w ramach przedmiotowej oceny uwzględnił dane zgromadzone podczas prowadzonego bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, jak również dokonał weryfikacji wyników badań wody wykonanych w ramach kontroli wewnętrznych przez Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o. Plac Wspólnoty 1, 32-085 Szyce.
Ponadto oceniono zgodność prowadzonych badań z zatwierdzonym harmonogramem badań wewnętrznych co pozwoliło na wydanie rocznej oceny obszarowej dla poszczególnych wodociągów zlokalizowanych na terenie gminy Wielka Wieś.

WODOCIĄG PUBLICZNY BĘBŁO
Ujęcia wody zlokalizowane są w miejscowości Bębło oraz Wierzchowie, o produkcji wody wynoszącej 401 m^3/dobę. Liczba osób zaopatrywanych w wodę w miejscowości Bębło, Czajowice, Wierzchowie (część) i Będkowice (część) wynosi ok. 2600. Woda uzdatniana prowadzone jest przy użyciu podchlorynu sodu.
Po dokonaniu weryfikacji wyników badań wody wykonanych w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego oraz na podstawie sprawozdań z wyników badania wody

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie
31-752 Kraków, ul. Makuszyńskiego 9
www.pssekrakow.pl e-mail: psse@pssekrakow.pl
adres skrytki na ePUAP: /pssekrakow/SkrytkaESP
centrala tel.: (+48) 12 644 91 33, 12 644 93 72, 12 644 99 64,
12 684 40 35, 12 684 40 99, fax: (+48) 12 684 39 99
REGON: 351371049 / NIP: 675-11-59-603

przeprowadzonych przez dystrybutora, tj:. Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o. Plac Wspólnoty 1, 32-085 Szyce w ramach kontroli wewnętrznej PPIS W Krakowie ocenił wodę dostarczaną przez przedmiotowy wodociąg jako spełniającą wymagania określone w załącznikach 1 i 4 Rozporządzenia z dnia 7 grudnia 2017 r. *w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,* a co za tym idzie **jako przydatną do spożycia przez ludzi.**

WODOCIAG PUBLICZNY BĘDKOWICE

Ujęcie S-I zlokalizowane w miejscowości Będkowice, o produkcji wody wynoszącej 37 m^3/dobę. Liczba osób zaopatrywanych w wodę w miejscowości Będkowice oraz Bębło (część) wynosi 285. Woda uzdatniana jest okresowo przy użyciu podchlorynu sodu.

Po dokonaniu weryfikacji wyników badań wody wykonanych w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego oraz na podstawie sprawozdań z wyników badania wody przeprowadzonych przez dystrybutora, tj.: Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o. Plac Wspólnoty 1, 32-085 Szyce w ramach kontroli wewnętrznej, PPIS w Krakowie ocenił wodę dostarczaną przez przedmiotowy wodociąg jako spełniającą wymagania określone w załącznikach 1 i 4 Rozporządzenia z dnia 7 grudnia 2017 r. *w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi*, a co za tym idzie **jako przydatną do spożycia przez ludzi.**

WODOCIAG PUBLICZNY BIAŁY KOŚCIÓŁ

Ujęcie S2 zlokalizowane jest w miejscowości Biały Kościół – przysiółek Iwiny, o produkcji wody 98 m^3 /dobę. Liczba osób zaopatrywanych w wodę w miejscowości Biały Kościół i Wierzchowie wynosi ok.850. Woda uzdatniana jest za pomocą podchlorynu sodu.

Po dokonaniu weryfikacji wyników badań wody wykonanych w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego oraz na podstawie sprawozdań z wyników badania wody przeprowadzonych przez dystrybutora, tj.: Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o. Plac Wspólnoty 1, 32-085 Szyce w ramach kontroli wewnętrznej, PPIS w Krakowie ocenił wodę dostarczaną przez przedmiotowy wodociąg jako spełniającą wymagania określone w załącznikach 1 i 4 Rozporządzenia z dnia 7 grudnia 2017 r. *w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi*, a co za tym idzie **jako przydatną do spożycia przez ludzi.**

WODOCIAG PUBLICZNY BIAŁY KOŚCIÓŁ ZAMORZE

Ujęcie S-2 zlokalizowane w miejscowości Prądnik Korzkiewski, o produkcji wody 337 m^3 /dobę. Liczba osób zaopatrywanych w wodę w miejscowości Biały Kościół oraz Wielka Wieś to około 2244 osób. Woda uzdatniana jest okresowo przy użyciu podchlorynu sodu.

Po dokonaniu weryfikacji wyników badań wody wykonanych w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego oraz na podstawie sprawozdań z wyników badania wody przeprowadzonych przez dystrybutora, tj:. Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o. Plac Wspólnoty 1, 32-085 Szyce w ramach kontroli wewnętrznej, PPIS w Krakowie ocenił wodę dostarczaną przez przedmiotowy wodociąg jako spełniającą wymagania określone w załącznikach 1 i 4 Rozporządzenia z dnia 7 grudnia 2017 r. *w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi*, a co za tym idzie **jako przydatną do spożycia przez ludzi.**

WODOCIAG PUBLICZNY GIEBUŁTÓW

Ujęcie wody zlokalizowane w miejscowości Giebułtów, o produkcji wody 1400 m^3 /dobę. Liczba osób zaopatrywanych w wodę w miejscowości Giebułtów, Modlnica, Modlniczka, Tomaszowice wynosi ok. 6000. Woda uzdatniana jest okresowo przy użyciu podchlorynu sodu.

Po dokonaniu weryfikacji wyników badań wody wykonanych w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego oraz na podstawie sprawozdań z wyników badania wody przeprowadzonych przez dystrybutora, tj:. Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o. Plac Wspólnoty 1, 32-085 Szyce w ramach kontroli wewnętrznej, PPIS w Krakowie ocenił wodę dostarczaną przez przedmiotowy wodociąg jako spełniającą wymagania określone w załącznikach 1 i 4 Rozporządzenia z dnia 7 grudnia 2017 r. *w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi*, a co za tym idzie **jako przydatną do spożycia przez ludzi.**

WODOCIAG PUBLICZNY WIELKA WIEŚ - SZYCE

Ujęcie wody stanowi studnia zlokalizowana w miejscowości Prądnik Korzkiewski - przysiółek Hamernia, o produkcji wody 177 m^3 /dobę. Liczba osób zaopatrywanych w wodę w miejscowości Prądnik Korzkiewski, Wielka Wieś i Szyce wynosi około 1600. Woda uzdatniana jest okresowo przy użyciu podchlorynu sodu.

Po dokonaniu weryfikacji wyników badań wody wykonanych w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego oraz na podstawie sprawozdań z wyników badania wody przeprowadzonych przez dystrybutora, tj.: Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o. Plac Wspólnoty 1, 32-085 Szyce w ramach kontroli wewnętrznej, PPIS w Krakowie ocenił wodę dostarczaną przez przedmiotowy wodociąg jako spełniającą wymagania określone w załącznikach 1 i 4 Rozporządzenia z dnia 7 grudnia 2017 r. *w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,* a co za tym idzie **jako przydatną do spożycia przez ludzi.**

Z poważaniem

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Krakowie

dr n. med. Ewa Wiercińska
Dokument podpisany elektronicznie

Otrzymują:

1. Adresat
2. Krzysztof Wołos, Wójt Gminy Wielka Wieś
   Plac Wspólnoty 1, 32-085 Szyce (e-PUAP)
3. aa

Wyk. Barbara Paluch tel. (12) 412-34-41 wew. 113